



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,

E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области

152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnyglich@mail.ru

Предписание № 26/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

юридическому лицу Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 1 «Ручеёк»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Крайнова А.В. № 26 от 27.02.2019г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 по 25 марта 2019 года (осмотр объекта 22 марта 2019 года с 14 час. 40 мин. до 15 час. 40 мин.) главным государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Крайновым Александром Викторовичем проведена **внеплановая выездная проверка** по соблюдению на объекте защиты юридического лица МДОУ д/с № 1 «Ручеёк» по адресу: Ярославская область, г. Углич, мкр-н цветочный, д. 11 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующей Камзиной Юлии Викторовны. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Оборудовать помещение № 34 по техпаспорту (вспомогательное помещение) системой автоматической пожарной сигнализации (АПС).	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ*, прил. А таблица А.3 п. 38 СП5.13130.2009, табл. 3 п. 38 НПБ 110-03.	31.07.19	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Угличского,
Мышкинского и Большесельского районов
Ярославской области по пожарному надзору



А.В. Крайнов

25 марта 2019 года

Предписание для исполнения получил:

Крайнов
(подпись)

«25» марта 2019 г.

Заведующий МДТ Угличского района Тучеев
Жауленко Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)